千葉県市川市市川南2丁目8番8号 京葉瓦斯株式会社

TEL 047 (325) 3393(直通)

供給ガス分析結果報告書

供給ガス分析結果を下記の通りご報告致します。

記

1. 試料ガス採取日時 2023年 10月 1日 4時00分

2. ガス分析表

ガス種別		1 3 A
	C H 4	88.88%
	H 2	0.00%
ガ	N 2	0.12%
	O 2	0.00%
	C O 2	0.00%
ス	C 2 H 6	5.56%
	СзН6	0.00%
	C 3 H 8	4.74%
組	n - C 4 H 1 0	0.34%
	i - C 4 H 1 0	0.31%
	n - C 5 H 1 2	0.01%
成	i — C 5 H 1 2	0.04%
	S	0.00%
	計	100.00%

3. 総発熱量 45.13 MJ/Nm³ (10,781 kcal/Nm³) (54.45 MJ/kg)

4. 比 重 0.641

5. 爆発限界上限14 %下限4 %

6. W I 56.37

7. MCP 37.1