２０２４年　３月　１日

千葉県市川市市川南2丁目8番8号
京 葉 瓦 斯 株 式 会 社
ＴＥＬ　０４７（３２５）３３９３(直通)

供 給 ガ ス 分 析 結 果 報 告 書

供給ガス分析結果を下記の通りご報告致します。

記

１．試料ガス採取日時　　２０２４年　３月　１日　４時００分

２．ガス分析表

ガス種別		１３Ａ
ガス組成	CH_4	89.03%
	H_2	0.00%
	N_2	0.04%
	O_2	0.00%
	CO_2	0.00%
	C_2H_6	5.75%
	C_3H_6	0.00%
	C_3H_8	4.30%
	n－C_4H_{10}	0.47%
	i－C_4H_{10}	0.38%
	n－C_5H_{12}	0.01%
	i－C_5H_{12}	0.02%
	S	0.00%
	計	100.00%

３．総発熱量　　45.12　MJ／Nm^3　（　10,779 kcal／Nm^3　）
（　54.52　MJ／kg　）

４．比　重　　0.64

５．爆発限界　　上限　14 %
下限　4 %

６．ＷＩ　　56.40

７．ＭＣＰ　　37.1

以　上