

2026年 5月 1日

千葉県市川市市川南2丁目8番8号

京葉瓦斯株式会社

TEL 047(325)3393(直通)

供給ガス分析結果報告書

供給ガス分析結果を下記の通りご報告致します。

記

1. 試料ガス採取日時 2026年 5月 1日 4時00分

2. ガス分析表

| ガス種別 | | 13A |
|------------------|----------------------------------|---------|
| ガ ス 組 成 | CH ₄ | 89.53% |
| | H ₂ | 0.00% |
| | N ₂ | 0.05% |
| | O ₂ | 0.00% |
| | CO ₂ | 0.00% |
| | C ₂ H ₆ | 4.53% |
| | C ₃ H ₆ | 0.00% |
| | C ₃ H ₈ | 5.17% |
| | n-C ₄ H ₁₀ | 0.37% |
| | i-C ₄ H ₁₀ | 0.33% |
| | n-C ₅ H ₁₂ | 0.00% |
| | i-C ₅ H ₁₂ | 0.02% |
| | S | 0.00% |
| | 計 | 100.00% |

3. 総発熱量 45.12 MJ/Nm³ (10,779 kcal/Nm³)
(54.52 MJ/kg)

4. 比重 0.64

5. 爆発限界 上限 14 %
下限 4 %

6. W I 56.40

7. M C P 37.0

以上