２０２６年　６月　１日

千葉県市川市市川南2丁目8番8号
京 葉 瓦 斯 株 式 会 社
ＴＥＬ ０４７（３２５）３３９３(直通)

供 給 ガ ス 分 析 結 果 報 告 書

供給ガス分析結果を下記の通りご報告致します。

記

１．試料ガス採取日時　　２０２６年　６月　１日　４時００分

２．ガス分析表

ガス種別		１３Ａ
ガス組成	CH_4	88.27%
	H_2	0.00%
	N_2	0.06%
	O_2	0.00%
	CO_2	0.00%
	C_2H_6	6.73%
	C_3H_6	0.00%
	C_3H_8	4.46%
	$n-C_4H_{10}$	0.25%
	$i-C_4H_{10}$	0.21%
	$n-C_5H_{12}$	0.00%
	$i-C_5H_{12}$	0.02%
	S	0.00%
	計	100.00%

３．総発熱量　　45.14　MJ／Nm^3　（　10,783 kcal／Nm^3　）
（　54.55　MJ／kg　）

４．比　重　　0.64

５．爆発限界　　上限　14 ％
下限　4 ％

６．ＷＩ　　56.42

７．ＭＣＰ　　37.1

以　上