２０２６年　１１月　１日

千葉県市川市市川南2丁目8番8号
京葉瓦斯株式会社
ＴＥＬ　０４７（３２５）３３９３(直通)

供給ガス分析結果報告書

供給ガス分析結果を下記の通りご報告致します。

記

１．試料ガス採取日時　　２０２６年　１１月　１日　４時００分

２．ガス分析表

ガス種別		１３Ａ
ガス組成	CH_4	89.29%
	H_2	0.00%
	N_2	0.05%
	O_2	0.00%
	CO_2	0.00%
	C_2H_6	4.71%
	C_3H_6	0.00%
	C_3H_8	5.50%
	$n-C_4H_{10}$	0.21%
	$i-C_4H_{10}$	0.21%
	$n-C_5H_{12}$	0.01%
	$i-C_5H_{12}$	0.02%
	S	0.00%
	計	100.00%

３．総発熱量　　45.14　MJ／Nm^3　（　10,783 kcal／Nm^3　）
（　54.55　MJ／kg　）

４．比　重　　0.64

５．爆発限界　　上限　14 %
下限　4 %

６．ＷＩ　　56.42

７．ＭＣＰ　　37.1

以　上