

市川市南行徳におけるガス爆発事故について

(7月6日午後8時現在の情報)

本日7月6日午後1時59分ごろ、市川市南行徳1丁目のマンションでガス爆発事故がありました。この事故により近隣の住民の皆さまなどに多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。

現在、警察ならびに消防により原因を調査中であり、当社といたしましては引き続き原因の究明に向けて全面的に協力して参ります。

当社では消防より事故発生の連絡を受け、係員が現場に到着後、消防からの指示を受け二次災害防止のためにガス管に設置のバルブを閉止することで当該マンションへのガス供給を停止しました。

その後、建物の全戸(24戸)のガス栓までの検査においてガスもれがないことを確認し午後6時過ぎ、一部を除き当該マンションに対するガス供給を再開しました。

今回の事故により多くの皆さまにご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを改めてお詫び申し上げます。